



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Басаргина, 51, email: gu@mchs25.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чугуевскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

692621, Приморский край, Чугуевский муниципальный округ, с. Чугуевка, ул. Комарова, 6а

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 55/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №3 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА" С. ЧУГУЕВКА

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения №55 от «22» ноября 2021 года КНМ
№25210061000201378060 от «15» ноября 2021 года.

в период с «23» ноября 2021 года по «26» ноября 2021 года.

Главный государственный инспектор Чугуевского района по пожарному надзору
Кузьменко Михаил Юрьевич;

Государственный инспектор Чугуевского района по пожарному надзору Речкин
Владимир Игоревич

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чугуевскому
муниципальному району

органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты отсутствует ограждение на кровли здания	Пункт 17 подпункт «а» Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
2.	В помещениях объекта защиты первичные средства пожаротушения (огнетушители) установлены без специальных подставок из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание огнетушителя	Пункт 409 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
3.	На первом этаже здания пути эвакуации (покрытие пола) отделаны материалами без подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности	Статья 13 таблица 3 Федерального закона от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022	
4.	На объекте защиты не проводилось эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы	Пункт 17 подпункт «б» Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
5.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций в чердачном помещении	Пункт 13 подпункт «б» Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий АИИФ

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Шевцова Л. А.

(подпись)

Главный государственный инспектор Чугуевского района
по пожарному надзору Кузьменко Михаил Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

Кузьменко М. Ю.

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Шевцова Людмила Анатольевна

Действителен с 02.06.2021 по 02.06.2022